À Nantes, le 06/11/2026

FICHE D'INTERVENTION

Fiche n° 2026-118

Entreprise : Thermique Services 44. Technicien : Marc Bellot.

Client : Copropriété Les Tilleuls. Site d'intervention : 5 rue des Tilleuls, 44000 Nantes.

Date d'intervention : 05/11/2026. Équipement concerné : pompe de relevage du local technique.

Problème constaté : alarme de niveau haut déclenchée ; pompe bloquée par des dépôts

Opérations réalisées : démontage et nettoyage de la pompe ; contrôle du flotteur ; essai de redémarrage

Pièces et fournitures posées : 1 flotteur de rechange (réf. FL-20) ; 1 joint d'étanchéité

Temps passé : 1 h 45

Suites à prévoir : contrôle de la seconde pompe à prévoir sous un mois

Validation du client : nom, date et signature, précédés de la mention « Lu et approuvé ».

Marc Bellot, Thermique Services 44

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/fiche-intervention/